



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района**

ул. Ворошилова, 9а, г. Кемерово, 650056
приёмная тел/факс (8-384-2) 53-87-90
E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № 528/1/325

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 528 от 26 августа 2021 заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина Андрея Сергеевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре проверок 42210061000200560429

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, 006-Федеральный государственный пожарный надзор.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Козленко Денисом Павловичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 650025, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 23А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

5. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 84 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников" (ОГРН 1024200691107, ИНН – 4207058332)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «30» августа 2021 г., 13 час. 00 мин. по «03» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Эвакуационные лестницы 3-го типа не имеют площадки на уровне эвакуационных выходов, располагаются на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов и уклон их более 45°.	п. 6.30* СНИП 21-01-97*, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2, п. 5.2.16 СП 1.13130.2009; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Козленко Денис Павлович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

«03» сентября 2021 г

Козленко Денис Павлович, государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, контактный телефон (факс) (8-384-2) 77-26-70, e-mail: ond-cr@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Предписание для исполнения получил:

03.09.21
(Дата)

зав. МБДОУ № 84 Тарнобин М.С.
(Должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(Делается Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Предписание направлено:

_____ (Дата)

_____ адрес электронной почты указанной в выписке из ЕГРЮЛ

(Делается Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 03.09.2021

Время:

КНМ



(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

